

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表します。

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
										内容	実施時期	
1	田無第二中学校	校舎棟	北原町2-9-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年度版）	Is/Iso	1.30	C _T S _D	0.32		
2	栄小学校	校舎棟	栄町2-10-9	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.25	C _T S _D	0.76		
3	芝久保小学校	校舎棟-1	芝久保町3-7-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.25	C _T S _D	0.40		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.28	C _T S _D	0.39		
4	保谷第一小学校	校舎棟-1	下保谷1-4-4	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.20	C _T S _D	0.74		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.28	C _T S _D	0.62		
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.20	C _T S _D	0.30		
		校舎棟-4		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.18	C _T S _D	0.57		
		校舎棟-5		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	3.07	C _T S _D	0.47		
		校舎棟-6		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	2.62	C _T S _D	0.39		
5	住吉小学校	校舎棟-1	住吉町5-2-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.48	C _T S _D	0.38		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.18	C _T S _D	0.31		
6	ひばりが丘中学校	校舎棟-1	住吉町1-14-28	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.28	C _T S _D	0.75		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.25	C _T S _D	0.47		
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.33	C _T S _D	0.46		

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
										内容	実施時期	
7	田無小学校	校舎棟	田無町4-5-21	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.23	C _T S _D	0.57		
8	田無第三中学校	校舎棟-1	西原町3-4-1	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	C _{TU} S _D	0.75		
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	C _{TU} S _D	0.76		
		校舎棟-3		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.27	C _{TU} S _D	0.77		
9	西原総合教育施設	校舎棟-1	西原町4-5-6	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.50	C _{TU} S _D	0.33		
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.08	C _{TU} S _D	0.32		
10	東伏見小学校	校舎棟-1	東伏見6-1-28	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.25	C _T S _D	0.78		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.35	C _T S _D	0.50		
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.23	C _T S _D	0.30		
11	東小学校	校舎棟-1	東町6-2-23	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.70	C _T S _D	0.30		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.40	C _T S _D	0.86		

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称					構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
													内容	実施時期	
12	保谷小学校	校舎棟-1	保谷町1-3-35	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.32	C _T S _D	0.33					
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.18	C _T S _D	0.75					
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.42	C _T S _D	0.89					
13	本町小学校	校舎棟	保谷町1-14-23	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.43	C _T S _D	0.62					
14	保谷中学校	校舎棟	保谷町1-17-4	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.27	C _T S _D	0.79					
15	谷戸小学校	校舎棟-1	緑町3-1-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.28	C _T S _D	0.81					
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.63	C _T S _D	0.9					
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.52	C _T S _D	1.01					
16	柳沢小学校	校舎棟-1	南町2-17-37	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.18	C _{TU} S _D	0.34					
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.28	C _{TU} S _D	0.45					
		校舎棟-3		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.47	C _{TU} S _D	0.33					
17	田無第一中学校	校舎棟-1	南町6-9-37	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.18	C _T S _D	0.71					
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.32	C _T S _D	0.34					
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.28	C _T S _D	0.78					
18	向台小学校	校舎棟-1	向台町2-1-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.40	C _T S _D	0.73					
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.47	C _T S _D	0.35					
19	田無第四中学校	校舎棟	向台町2-14-9	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	C _{TU} S _D	0.33					

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称					構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
													内容	実施時期	
20	上向台小学校	校舎棟-1	向台町6-7-28	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	$C_{Ti}S_D$	0.32					
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.53	$C_{Ti}S_D$	0.42					
21	柳沢中学校	校舎棟	柳沢3-8-22	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.27	C_1S_D	0.33					
22	保谷第二小学校	校舎棟	柳沢4-2-11	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.22	C_1S_D	0.32					
23	谷戸第二小学校	校舎棟-1	谷戸町1-17-27	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.27	C_1S_D	0.44					
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.32	C_1S_D	0.36					

・備考に特記なき場合、Z=1.0, Rt=1.0, G=1.0, U=1.0を示す。

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

1	合同会社 西友ひばりが丘店	住吉町3-9-8	店舗	10	一般財団法人日本防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める第2次診断法。	Is/Iso	1.13	C_1S_D	0.6			
---	------------------	----------	----	----	---	--------	------	----------	-----	--	--	--

・備考に特記なき場合、Z=1.0, Rt=1.0, G=1.0, U=1.0を示す。