

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表します。

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考	
										内容	実施時期		
1	田無第二中学校	校舎棟	北原町2-9-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年度版）	Is/Iso	1.30	C_1S_D	0.32			
2	栄小学校	校舎棟	栄町2-10-9	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.25	C_1S_D	0.76			
3	芝久保小学校	校舎棟-1	芝久保町3-7-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.25	C_1S_D	0.40			
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.28	C_1S_D	0.39			
4	保谷第一小学校	校舎棟-1	下保谷1-4-4	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.20	C_1S_D	0.74			
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.28	C_1S_D	0.62			
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.20	C_1S_D	0.30			
		校舎棟-4		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.18	C_1S_D	0.57			
		校舎棟-5		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	3.07	C_1S_D	0.47			
		校舎棟-6		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	2.62	C_1S_D	0.39			
5	住吉小学校	校舎棟-1	住吉町5-2-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.48	C_1S_D	0.38			
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.18	C_1S_D	0.31			
6	田無小学校	校舎棟	田無町4-5-21	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（1990年度版）	Is/Iso	1.23	C_1S_D	0.57			

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	内容	実施時期			
7	田無第三中学校	校舎棟-1	西原町3-4-1	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	$C_{T1}S_D$	0.75		
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	$C_{T1}S_D$	0.76		
		校舎棟-3		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.27	$C_{T1}S_D$	0.77		
8	西原総合教育施設	校舎棟-1	西原町4-5-6	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.50	$C_{T1}S_D$	0.33		
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.08	$C_{T1}S_D$	0.32		
9	東伏見小学校	校舎棟-1	東伏見6-1-28	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.25	$C_T S_D$	0.78		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.35	$C_T S_D$	0.50		
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.23	$C_T S_D$	0.30		
10	東小学校	校舎棟-1	東町6-2-23	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.70	$C_T S_D$	0.30		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.40	$C_T S_D$	0.86		
11	保谷小学校	校舎棟-1	保谷町1-3-35	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.32	$C_T S_D$	0.33		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.18	$C_T S_D$	0.75		
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.42	$C_T S_D$	0.89		
12	本町小学校	校舎棟	保谷町1-14-23	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.43	$C_T S_D$	0.62		
13	保谷中学校	校舎棟	保谷町1-17-4	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.27	$C_T S_D$	0.79		

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
										内容	実施時期	
14	谷戸小学校	校舎棟-1	緑町3-1-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.28	$C_T S_D$	0.81		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.63	$C_T S_D$	0.9		
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.52	$C_T S_D$	1.01		
15	柳沢小学校	校舎棟-1	南町2-17-37	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.18	$C_{TII} S_D$	0.34		
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.28	$C_{TII} S_D$	0.45		
		校舎棟-3		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.47	$C_{TII} S_D$	0.33		
16	田無第一中学校	校舎棟-1	南町6-9-37	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.18	$C_T S_D$	0.71		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.32	$C_T S_D$	0.34		
		校舎棟-3		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.28	$C_T S_D$	0.78		
17	向台小学校	校舎棟-1	向台町2-1-1	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.40	$C_T S_D$	0.73		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.47	$C_T S_D$	0.35		
18	田無第四中学校	校舎棟	向台町2-14-9	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	$C_{TII} S_D$	0.33		
19	上向台小学校	校舎棟-1	向台町6-7-28	学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.25	$C_{TII} S_D$	0.32		
		校舎棟-2		学校	11	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年度版)	Is/Iso	1.53	$C_{TII} S_D$	0.42		
20	柳沢中学校	校舎棟	柳沢3-8-22	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.27	$C_T S_D$	0.33		
21	保谷第二小学校	校舎棟	柳沢4-2-11	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.22	$C_T S_D$	0.32		

学校

No	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
										内容	実施時期	
22	谷戸第二小学校	校舎棟-1	谷戸町1-17-27	学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.27	$C_T S_D$	0.44		
		校舎棟-2		学校	10	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年度版)	Is/Iso	1.32	$C_T S_D$	0.36		

- ・備考に特記なき場合、 $Z=1.0$, $R_t=1.0$, $G=1.0$, $U=1.0$ を示す。
- ・昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された校舎棟について公表しております。

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

1	合同会社 西友ひばりが丘店	住吉町3-9-8	店舗	10	一般財団法人日本防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める第2次診断法。	Is/Iso	1.13	$C_T S_D$	0.6			
---	------------------	----------	----	----	---	--------	------	-----------	-----	--	--	--

- ・備考に特記なき場合、 $Z=1.0$, $R_t=1.0$, $G=1.0$, $U=1.0$ を示す。